

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Uzbecká 566/26

PSČ, obec: 625 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Brno – Bohunice, 1850

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2802,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

58

Velmi
úsporná

B

86

Úsporná

C

115

Méně úsporná

D

166

Nehospodárná

E

216

Velmi
nehospodárná

F

266

Mimořádně
nehospodárná

G

C
102


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 258,1 (93 %)
- Elektřina - 20,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,47 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

51 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

99 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

69 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Milan Kramoliš

Osvědčení č.: 0993

Kontakt: mikra-stafyz@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 586637.0

Vyhotoveno dne: 18.4.2024

Podpis: