



Požární bezpečnost staveb a požární ochrana

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

POSOUZENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NOSNÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE VÝPOČET PODLE ČSN EN 1995-1-2

(dokument č. 010282022 ze dne 28.2.2022)

Zakázka číslo: 010282025

Název výrobku: Nosná stěna PURLIVE W 150

Objednatel: TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o.; IČO 25593625
Zálešná III 2616
760 01 Zlín

Na základě zhodnocení technických a právních předpisů současných, předpisů podle kterých byl zhotovený dokument č. 010282022 a doplnění aktuálně platné klasifikace (PK2-02-13-003-C-2 ze dne 5.6.2023) je možné zkonstatovat, že podmínky pro výslednou klasifikaci se nezměnily.

Nosná stěna PURLIVE W 150 je klasifikována podle následujících kombinací parametrů vlastností a tříd:

předpokládaný požár ze strany interiéru - normová křivka teplota /čas:
REI 45 (i → o).

Tato výsledná klasifikace platí pouze pro navrhovanou nosnou stěnu, ve skladbě uvedené v kapitole 4 dokumentu č. 010282022.

Dokument č. 010282022 je nedílnou součástí tohoto dopisu (prodloužení platnosti, 1xA4).


Platnost dokumentu č. 010282022 je v kombinaci s tímto prodloužena na další 3 roky, tj. nejdéle do **28.2.2028**.

Vypracovali:

Ing. Jakub Černohorský
ČKAIT - 0009823



Ing. Miroslav Enderla, CSc.
ČKAIT - 0002740



Líbeznice, 2025

www.lumbre.cz
LUMBRE s.r.o.

Společnost s ručením omezeným vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 201402.
Hovorčovická 379, 250 65 Líbeznice, ČR, IČO 24238902, DIČ CZ24238902
cernohorsky@lumbre.cz, +420 774 025 473